

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | |
| ΕΡΡ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ.ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024 | 00:00 | 5,23 | 5,23 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,91 | 0,90 | |
| | 01:00 | 4,62 | 4,62 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,51 | 0,56 | |
| | 02:00 | 4,37 | 4,35 | 0,01 | | | | 1 | | | | | | | 1,11 | 1,11 | |
| | 03:00 | 4,20 | 4,17 | 0,03 | | | | 1 | | | | | | | 0,96 | 0,95 | |
| | 04:00 | 4,21 | 4,21 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 05:00 | 4,28 | 4,25 | 0,03 | | | | 1 | | | | | | | 1,02 | 1,02 | |
| | 06:00 | 4,41 | 4,34 | 0,07 | | | | 1 | | | | | | | 1,15 | 1,16 | |
| | 07:00 | 4,60 | 4,49 | 0,12 | | | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,94 | |
| | 08:00 | 5,04 | 4,73 | 0,31 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,67 | 0,69 | |
| | 09:00 | 5,11 | 4,84 | 0,27 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,77 | 0,77 | |
| | 10:00 | 5,25 | 4,83 | 0,43 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,93 | 0,92 | |
| | 11:00 | 4,93 | 4,39 | 0,54 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,61 | 0,60 | |
| | 12:00 | 4,95 | 4,38 | 0,57 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,63 | 0,62 | |
| | 13:00 | 5,06 | 4,75 | 0,31 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,73 | 0,72 | |
| | 14:00 | 4,84 | 4,31 | 0,52 | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 1,12 | |
| | 15:00 | 4,43 | 3,81 | 0,62 | | | | 1 | | | | | | | 1,14 | 1,03 | |
| | 16:00 | 5,01 | 4,08 | 0,93 | | | | | 1 | | | | | | 1,49 | 1,51 | |
| | 17:00 | 4,97 | 4,93 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,67 | 0,64 | |
| | 18:00 | 5,37 | 5,37 | 0,01 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,01 | 1,01 | |
| | 19:00 | 5,79 | 5,77 | 0,02 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,43 | 1,44 | |
| 20:00 | 6,21 | 6,13 | 0,08 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,87 | 1,86 | | |
| 21:00 | 6,02 | 5,83 | 0,19 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,69 | 1,68 | | |
| 22:00 | 5,86 | 5,49 | 0,37 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,53 | 1,52 | | |
| 23:00 | 5,46 | 5,20 | 0,26 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,15 | 1,14 | | |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |