

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	00:00	4,92	4,91	0,01				1							0,77	0,85	
	01:00	4,52	4,48	0,04				1							1,27	1,26	
	02:00	4,22	4,17	0,05				1							0,97	0,97	
	03:00	4,10	4,08	0,02				1							0,84	0,85	
	04:00	4,09	4,08	0,01				1							0,83	0,82	
	05:00	4,18	4,16	0,02				1							0,92	0,92	
	06:00	4,27	4,24	0,02				1							1,01	1,00	
	07:00	4,50	4,50	0,00				1							1,23	1,24	
	08:00	4,67	4,67	0,00				1							1,39	1,41	
	09:00	4,85	4,82	0,03				1							1,59	1,59	
	10:00	4,92	4,91	0,01				1							1,49	1,46	
	11:00	5,03	5,03	0,00			1	1							0,68	0,69	
	12:00	4,96	4,96	0,00			1	1							0,63	0,62	
	13:00	4,93	4,93	0,00			1	1							0,60	0,60	
	14:00	4,38	4,38	0,00			1	1							0,15	0,21	
	15:00	3,83	3,82	0,01				1							0,58	0,57	
	16:00	3,94	3,93	0,01				1							0,67	0,67	
	17:00	4,47	4,47	0,00				1							1,17	1,19	
	18:00	5,12	5,12	0,00			1	1							1,00	0,98	
	19:00	5,69	5,69	0,00			1	1							1,33	1,33	
20:00	6,63	6,63	0,00	1		1	1							1,89	1,88		
21:00	6,93	6,93	0,00	1		1	1							1,54	1,52		
22:00	6,20	6,20	0,00			1	1							1,27	1,36		
23:00	5,58	5,58	0,00			1	1							1,26	1,25		

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης