

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024	00:00	4,80	4,53	0,27				1							0,92	1,03	
	01:00	4,41	4,34	0,07				1							1,16	1,16	
	02:00	4,18	4,18	0,00				1							0,92	0,91	
	03:00	4,00	3,96	0,04				1							0,75	0,74	
	04:00	4,03	4,01	0,02				1							0,77	0,77	
	05:00	4,26	4,26	0,00				1							0,98	0,99	
	06:00	4,47	4,46	0,01				1							1,21	1,21	
	07:00	4,90	4,89	0,01				1							1,23	1,20	
	08:00	5,25	5,23	0,02				1	1						0,88	0,91	
	09:00	5,62	5,54	0,08				1	1						1,26	1,27	
	10:00	5,74	5,70	0,04				1	1						1,40	1,40	
	11:00	5,63	5,63	0,00				1	1						1,29	1,30	
	12:00	5,54	5,52	0,02				1	1						1,21	1,21	
	13:00	5,69	5,60	0,08				1	1						1,34	1,34	
	14:00	5,13	5,10	0,02				1	1						0,83	0,80	
	15:00	4,75	4,73	0,02					1						0,87	0,94	
	16:00	4,57	4,56	0,01					1						1,30	1,31	
	17:00	4,92	4,92	0,00					1						1,30	1,27	
	18:00	5,61	5,61	0,00					1	1					1,24	1,25	
	19:00	6,30	6,30	0,00					1	1					1,95	1,94	
20:00	7,13	7,13	0,00					1	1	1				1,93	1,91		
21:00	7,21	7,20	0,01					1	1	1				1,81	1,81		
22:00	6,21	6,19	0,02					1	1	1				1,16	1,22		
23:00	5,43	5,31	0,12					1	1					1,12	1,10		

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης