

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Μ. Παρασκευή 3/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Μ. Παρασκευή	00:00	5,85	5,85	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,47	5,47	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,19	5,17	0,02		1	1				2,65
	03:00	4,12	3,88	0,24		1	1				2,65
	04:00	3,03	2,42	0,61			1				2,65
	05:00	3,21	2,68	0,53			1				2,65
	06:00	3,59	3,24	0,35			1				2,65
	07:00	3,76	3,59	0,17			1				2,65
	08:00	4,12	3,19	0,94			1				2,65
	09:00	4,35	3,47	0,88			1				2,65
	10:00	4,68	3,78	0,90			1			1	2,65
	11:00	4,55	3,48	1,07		1				1	2,65
	12:00	4,61	3,82	0,79		1					2,65
	13:00	4,63	3,62	1,01		1					2,65
	14:00	4,67	3,41	1,27		1					2,65
	15:00	4,61	3,03	1,57		1					2,65
	16:00	4,55	3,01	1,54		1					2,65
	17:00	4,59	3,18	1,40		1					2,65
	18:00	4,63	3,20	1,43		1					2,65
	19:00	4,42	3,06	1,36		1					2,65
	20:00	5,42	4,02	1,41		1				1	2,65
	21:00	5,32	3,92	1,40		1				1	2,65
	22:00	5,27	4,01	1,25		1				1	2,65
	23:00	4,98	3,79	1,19		1				1	2,65
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									