

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Μ. Σάββατο 4/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η Ρ Ε Τ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Μ. Σάββατο	00:00	4,37	3,75	0,63		1				1	2,65
	01:00	3,55	3,21	0,34		1				1	2,65
	02:00	3,38	3,05	0,33		1					2,65
	03:00	3,81	3,46	0,35		1					2,65
	04:00	3,62	3,21	0,41		1					2,65
	05:00	3,57	3,15	0,42		1					2,65
	06:00	3,97	3,55	0,42		1					2,65
	07:00	4,80	4,56	0,24		1				1	2,65
	08:00	5,27	5,04	0,23		1				2	2,65
	09:00	5,74	5,18	0,56		1				2	2,65
	10:00	6,09	5,39	0,70		1				2	2,65
	11:00	6,24	5,65	0,59		1				3	2,65
	12:00	6,06	5,77	0,30		1				3	2,65
	13:00	6,57	6,24	0,32		1				3	2,65
	14:00	6,67	5,92	0,75		1				3	2,65
	15:00	6,47	5,88	0,59		1				3	2,65
	16:00	6,43	5,77	0,66		1				3	2,65
	17:00	6,47	5,63	0,83		1				3	2,65
	18:00	6,68	6,23	0,45		1				3	2,65
	19:00	6,44	5,11	1,34		1				3	2,65
	20:00	6,83	5,19	1,65		1				3	2,65
	21:00	6,70	5,11	1,59		1				3	2,65
	22:00	6,27	3,89	2,38		1				2	2,65
	23:00	5,61	3,00	2,61		1				1	2,65
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									