

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα του Πάσχα 6/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
α ρ τ ε π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα του Πάσχα	00:00	4,29	4,06	0,24		1					2,65
	01:00	4,04	3,54	0,50		1					2,65
	02:00	3,85	3,31	0,53		1					2,65
	03:00	3,70	3,22	0,49		1					2,65
	04:00	3,25	2,71	0,54		1					2,65
	05:00	2,95	2,38	0,56		1					2,65
	06:00	3,11	2,57	0,55		1					2,65
	07:00	3,75	3,17	0,58		1					2,65
	08:00	4,00	3,41	0,58		1					2,65
	09:00	4,10	3,08	1,02		1					2,65
	10:00	4,21	3,03	1,18		1					2,65
	11:00	4,25	3,13	1,13		1					2,65
	12:00	4,53	3,24	1,29		1					2,65
	13:00	4,81	3,75	1,05		1					2,65
	14:00	4,61	3,89	0,72		1					2,65
	15:00	4,37	3,81	0,56		1					2,65
	16:00	4,25	4,02	0,23		1					2,65
	17:00	4,20	4,16	0,04		1					2,65
	18:00	4,50	4,49	0,01		1				1	2,65
	19:00	4,95	4,95	0,00		1				1	2,65
	20:00	5,33	5,33	0,00		1				2	2,65
	21:00	5,42	5,38	0,04		1				2	2,65
	22:00	5,06	5,02	0,04		1				2	2,65
	23:00	4,56	4,50	0,06		1				1	2,65
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									