

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Μ. Πέμπτη 2/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Πέμπτη	02/05/24 0:00	10,82	8,90	1,92	1			1			3,54
	02/05/24 1:00	9,88	6,99	2,89						1	3,46
	02/05/24 2:00	9,54	6,67	2,87						1	3,34
	02/05/24 3:00	9,35	6,41	2,94						1	3,21
	02/05/24 4:00	9,28	6,37	2,92						1	3,14
	02/05/24 5:00	9,43	6,46	2,97						1	3,29
	02/05/24 6:00	9,96	6,85	3,11						1	3,49
	02/05/24 7:00	10,91	7,56	3,35						1	3,82
	02/05/24 8:00	11,67	8,06	3,61						1	4,08
	02/05/24 9:00	12,11	8,97	3,13					1	1	2,82
	02/05/24 10:00	11,81	8,30	3,52				1	1		4,13
	02/05/24 11:00	11,55	8,36	3,19				1	1		4,04
	02/05/24 12:00	11,31	7,86	3,46				1	1		3,96
	02/05/24 13:00	11,41	7,86	3,55				1	1		4,00
	02/05/24 14:00	11,40	8,28	3,12				1	1		3,99
	02/05/24 15:00	10,63	7,95	2,68	1			1			3,35
	02/05/24 16:00	10,76	7,85	2,91	1			1			3,48
	02/05/24 17:00	11,65	8,63	3,01	1			1			4,08
	02/05/24 18:00	12,55	9,65	2,90		1		1			4,39
	02/05/24 19:00	13,74	11,13	2,61		1		1	1		3,31
02/05/24 20:00	14,85	12,41	2,44		1		1	1		4,43	
02/05/24 21:00	14,33	11,57	2,77		1		1	1		3,91	
02/05/24 22:00	13,34	10,65	2,69		1		1	1		2,92	
02/05/24 23:00	12,15	10,57	1,59		1		1	1		1,73	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.