

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Κυριακή του Πάσχα 5/5/2024 | | |
|-------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|----------------------------|-------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Κυριακή του Πάσχα | 05/05/24 0:00 | 11,99 | 11,58 | 0,42 | | | | 1 | | 1 | 2,70 |
| | 05/05/24 1:00 | 11,13 | 10,49 | 0,64 | | | | 1 | | 1 | 1,84 |
| | 05/05/24 2:00 | 10,39 | 9,68 | 0,71 | | | | 1 | | 1 | 1,10 |
| | 05/05/24 3:00 | 9,88 | 8,56 | 1,32 | | | 1 | 1 | | | 2,60 |
| | 05/05/24 4:00 | 9,54 | 7,60 | 1,94 | | | 1 | 1 | | | 2,26 |
| | 05/05/24 5:00 | 9,66 | 6,79 | 2,87 | | | | 1 | 1 | | 3,36 |
| | 05/05/24 6:00 | 9,88 | 6,88 | 3,00 | | | | 1 | 1 | | 3,46 |
| | 05/05/24 7:00 | 10,97 | 7,41 | 3,56 | | | | 1 | 1 | | 3,84 |
| | 05/05/24 8:00 | 11,87 | 8,32 | 3,56 | | | | 1 | 1 | | 4,16 |
| | 05/05/24 9:00 | 12,66 | 9,27 | 3,39 | | | 1 | 1 | | | 4,43 |
| | 05/05/24 10:00 | 12,74 | 9,15 | 3,59 | | | 1 | 1 | | | 4,46 |
| | 05/05/24 11:00 | 12,12 | 8,45 | 3,67 | | | 1 | 1 | | | 4,24 |
| | 05/05/24 12:00 | 11,01 | 7,56 | 3,45 | | | 1 | 1 | | | 3,74 |
| | 05/05/24 13:00 | 9,61 | 6,87 | 2,74 | | | | 1 | 1 | | 3,31 |
| | 05/05/24 14:00 | 8,19 | 6,36 | 1,83 | | | | 1 | 1 | | 1,89 |
| | 05/05/24 15:00 | 7,64 | 6,35 | 1,28 | | | | 1 | 1 | | 1,34 |
| | 05/05/24 16:00 | 8,47 | 6,55 | 1,92 | | | | 1 | 1 | | 2,17 |
| | 05/05/24 17:00 | 9,30 | 6,37 | 2,93 | | | | 1 | 1 | | 3,00 |
| | 05/05/24 18:00 | 10,61 | 7,06 | 3,55 | | | | 1 | 1 | | 3,71 |
| | 05/05/24 19:00 | 11,67 | 7,70 | 3,97 | | | | 1 | 1 | | 4,08 |
| | 05/05/24 20:00 | 13,34 | 8,56 | 4,77 | | | | 1 | 1 | | 4,67 |
| | 05/05/24 21:00 | 13,39 | 8,68 | 4,71 | | | | 1 | 1 | | 4,69 |
| | 05/05/24 22:00 | 12,56 | 8,52 | 4,04 | | | | 1 | 1 | | 4,40 |
| | 05/05/24 23:00 | 11,47 | 7,84 | 3,63 | | | | 1 | 1 | | 4,02 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.