

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα του Πάσχα 6/5/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα του Πάσχα	06/05/24 0:00	10,72	7,77	2,95						1	3,75
	06/05/24 1:00	9,74	6,92	2,82						1	3,41
	06/05/24 2:00	9,19	6,95	2,24						1	3,05
	06/05/24 3:00	9,12	6,96	2,17						1	2,98
	06/05/24 4:00	9,16	6,75	2,41						1	3,02
	06/05/24 5:00	9,10	6,81	2,29						1	2,96
	06/05/24 6:00	8,94	6,79	2,15						1	2,80
	06/05/24 7:00	9,43	6,90	2,53						1	3,29
	06/05/24 8:00	9,70	6,78	2,92						1	3,39
	06/05/24 9:00	10,01	7,17	2,85						1	3,50
	06/05/24 10:00	10,08	7,29	2,78						1	3,53
	06/05/24 11:00	10,28	7,61	2,67						1	3,60
	06/05/24 12:00	10,20	7,21	2,99				1	1		3,57
	06/05/24 13:00	10,18	7,55	2,63				1	1		3,56
	06/05/24 14:00	9,61	7,12	2,50				1	1		3,31
	06/05/24 15:00	9,05	6,90	2,15				1	1		2,75
	06/05/24 16:00	9,26	7,19	2,07				1	1		2,96
	06/05/24 17:00	10,01	7,86	2,15				1	1		3,50
	06/05/24 18:00	11,36	8,32	3,05				1	1		3,98
	06/05/24 19:00	12,41	9,35	3,05			1	1			4,34
06/05/24 20:00	13,68	10,04	3,64			1	1			4,79	
06/05/24 21:00	13,58	9,94	3,64			1	1			4,75	
06/05/24 22:00	12,51	9,60	2,90			1	1			4,38	
06/05/24 23:00	11,42	9,52	1,91			1	1			4,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.