

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη του Πάσχα 7/5/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη του Πάσχα	07/05/24 0:00	10,33	8,89	1,44			1	1			3,06
	07/05/24 1:00	9,51	8,25	1,26			1	1			2,23
	07/05/24 2:00	9,11	8,03	1,07			1	1			1,83
	07/05/24 3:00	8,89	7,79	1,10			1	1			1,62
	07/05/24 4:00	8,93	7,22	1,72			1	1			1,66
	07/05/24 5:00	8,93	7,26	1,67			1	1			1,66
	07/05/24 6:00	8,88	7,31	1,57			1	1			1,60
	07/05/24 7:00	9,56	7,67	1,89			1	1			2,29
	07/05/24 8:00	10,00	7,68	2,32			1	1			2,73
	07/05/24 9:00	10,62	8,50	2,12			1	1			3,35
	07/05/24 10:00	10,69	9,23	1,46			1	1			3,41
	07/05/24 11:00	10,43	9,00	1,42			1	1			3,15
	07/05/24 12:00	10,45	9,14	1,31			1	1			3,18
	07/05/24 13:00	10,22	9,15	1,07			1	1			2,94
	07/05/24 14:00	9,60	8,65	0,95			1	1			2,33
	07/05/24 15:00	9,17	8,27	0,89			1	1			1,89
	07/05/24 16:00	9,50	8,73	0,77			1	1			2,22
	07/05/24 17:00	10,32	9,86	0,46			1	1			3,04
	07/05/24 18:00	11,66	11,33	0,33			1	1			4,08
	07/05/24 19:00	12,77	11,73	1,05			1	1	1		2,35
07/05/24 20:00	14,28	13,27	1,02			1	1	1		3,86	
07/05/24 21:00	14,26	13,08	1,19			1	1	1		3,84	
07/05/24 22:00	12,82	11,80	1,02			1	1	1		2,39	
07/05/24 23:00	11,52	11,02	0,49			1	1	1		1,09	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.