

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 8/5/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	08/05/24 0:00	10,44	10,34	0,10			1	1	1		0,01
	08/05/24 1:00	9,64	9,55	0,08			1	1			2,36
	08/05/24 2:00	9,18	8,88	0,30			1	1			1,91
	08/05/24 3:00	9,11	8,43	0,68			1	1			1,83
	08/05/24 4:00	9,10	8,84	0,26			1	1			1,82
	08/05/24 5:00	9,20	8,83	0,38			1	1			1,93
	08/05/24 6:00	9,58	9,24	0,33			1	1			2,30
	08/05/24 7:00	10,45	10,44	0,01			1	1			3,18
	08/05/24 8:00	11,07	11,07	0,00			1	1			3,80
	08/05/24 9:00	11,31	11,31	0,00		1	1				3,06
	08/05/24 10:00	11,19	11,19	0,00		1	1				2,94
	08/05/24 11:00	11,15	11,15	0,00		1	1				2,90
	08/05/24 12:00	11,19	11,19	0,00		1	1				2,94
	08/05/24 13:00	11,29	11,16	0,13		1	1				3,04
	08/05/24 14:00	10,88	10,55	0,33		1	1				2,63
	08/05/24 15:00	10,56	10,32	0,24		1	1				2,31
	08/05/24 16:00	10,89	10,55	0,35		1	1				2,64
	08/05/24 17:00	11,56	11,00	0,56		1	1				3,31
	08/05/24 18:00	13,09	12,58	0,51		1	1				4,58
	08/05/24 19:00	13,99	13,15	0,84		1	1	1			2,59
08/05/24 20:00	15,17	13,66	1,51		1	1	1			3,77	
08/05/24 21:00	14,82	13,43	1,39		1	1	1			3,42	
08/05/24 22:00	13,13	11,87	1,26		1	1	1			1,73	
08/05/24 23:00	11,71	10,42	1,29			1	1			4,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.