

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 2 Μάιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
2/5/24 0:00	80,29	59,97	20,32	0,00					1	1						0	1				1	1		23,89	23,88
2/5/24 1:00	75,26	56,58	18,68	0,00					1	1						0	1				1			22,56	22,54
2/5/24 2:00	72,24	54,70	17,54	0,00					1	1						0	1				1			21,69	21,67
2/5/24 3:00	70,68	52,66	18,02	0,00					1	1						0	1				1			21,16	21,17
2/5/24 4:00	71,02	53,31	17,71	0,00					1	1						0	1				1			21,28	21,26
2/5/24 5:00	74,60	56,83	17,76	0,00					1	1						0	1				1			22,32	22,35
2/5/24 6:00	80,39	62,09	17,88	0,42					1	1						0	1	1			1			24,08	24,10
2/5/24 7:00	93,40	68,97	19,79	4,64					1	1						0	1	1			1			30,71	30,84
2/5/24 8:00	104,95	71,90	22,53	10,53					1	1						0	1	1			1			36,61	36,68
2/5/24 9:00	112,72	73,64	24,12	14,96					1	1						0	1	1			1	1		39,35	39,43
2/5/24 10:00	115,43	71,19	26,04	18,20					1	1						0	1	1			1	1		39,75	39,74
2/5/24 11:00	115,21	67,75	27,35	20,11					1	1						0	1	1			1			39,80	39,87
2/5/24 12:00	115,75	65,77	28,85	21,13					1	1						0	1	1			1			40,53	40,50
2/5/24 13:00	117,20	67,13	28,75	21,32					1	1						0	1	1			1			41,03	41,00
2/5/24 14:00	114,54	64,21	29,81	20,52					1	1						0	1	1			1			40,06	40,10
2/5/24 15:00	109,96	61,00	30,08	18,88					1	1						0	1	1			1			38,45	38,46
2/5/24 16:00	108,75	64,22	28,58	15,95					1	1						0	1	1			1			34,57	34,26
2/5/24 17:00	109,00	69,29	27,84	11,87		1			1	1						0	1	1			1			32,67	32,68
2/5/24 18:00	109,44	72,75	30,75	5,94		1			1	1						0	1	1			1			34,78	34,75
2/5/24 19:00	110,27	82,08	27,36	0,84		1			1	1						0	1	1			1			35,29	35,26
2/5/24 20:00	112,82	83,27	29,55	0,00		1			1	1						0	1	1			1	1		34,84	34,78
2/5/24 21:00	105,62	78,73	26,89	0,00		1			1	1						0	1	1			1	1		31,75	31,66
2/5/24 22:00	95,67	70,67	25,00	0,00		1			1	1						0	1	1			1	1		28,61	28,61
2/5/24 23:00	87,16	66,21	20,95	0,00		1			1							0	1	1			1	1		24,36	23,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Συνεχής λειτουργία D3, D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού