

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 3 Μάιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
3/5/24 0:00	80,47	60,28	20,18	0,00		1			1							0	1					1	1	24,16	24,13		
3/5/24 1:00	75,89	56,32	19,56	0,00		1			1							0	1					1	1	22,76	22,75		
3/5/24 2:00	72,89	53,34	19,55	0,00		1			1							0	1					1	1	21,86	21,84		
3/5/24 3:00	71,52	51,00	20,52	0,00		1			1							0	1					1	1	21,36	21,45		
3/5/24 4:00	71,50	50,81	20,68	0,00		1			1							0	1					1	1	21,38	21,42		
3/5/24 5:00	74,61	53,90	20,71	0,00		1			1							0	1					1	1	22,32	22,35		
3/5/24 6:00	78,12	55,76	21,84	0,52		1			1							0	1					1	1	23,38	23,37		
3/5/24 7:00	88,12	59,52	23,82	4,78		1			1							0	1					1	1	26,92	26,99		
3/5/24 8:00	97,09	62,54	24,31	10,24		1			1							0	1					1	1	33,92	33,94		
3/5/24 9:00	103,32	67,81	20,73	14,78		1			1							0	1	1				1	1	34,61	34,60		
3/5/24 10:00	106,85	65,21	23,72	17,93		1			1							0	1	1				1	1	34,04	34,02		
3/5/24 11:00	107,25	66,62	20,56	20,07		1			1							0	1	1				1	1	32,24	31,99		
3/5/24 12:00	108,41	60,20	27,57	20,64		1			1							0	1	1					1	37,36	37,54		
3/5/24 13:00	110,83	64,08	25,88	20,87		1			1							0	1	1					1	38,72	38,79		
3/5/24 14:00	111,13	64,70	25,81	20,62		1			1							0	1	1					1	38,85	38,88		
3/5/24 15:00	107,03	64,16	23,99	18,88		1			1							0	1	1						32,54	32,31		
3/5/24 16:00	105,96	68,93	21,10	15,94		1			1							0	1	1					1	1	31,74	31,71	
3/5/24 17:00	107,25	76,28	18,92	12,06		1			1							0	1	1					1	1	35,24	35,35	
3/5/24 18:00	108,54	80,34	21,55	6,65		1			1							0	1	1					1	1	37,93	37,93	
3/5/24 19:00	107,82	88,20	18,42	1,20		1			1							0	1	1					1	1	1	35,13	34,90
3/5/24 20:00	108,94	83,68	25,25	0,00		1			1							0	1	1					1	1	1	32,71	32,67
3/5/24 21:00	102,31	77,36	24,94	0,00		1			1							0	1	1					1	1	1	30,70	30,71
3/5/24 22:00	94,24	70,83	23,40	0,00		1			1							0	1	1					1	1		28,32	28,27
3/5/24 23:00	87,92	64,78	23,14	0,00		1			1							0	1	1					1	1		26,38	26,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης