

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 4 Μάιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
																						Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
4/5/24 0:00	81,23	60,10	21,13	0,00		1			1							0	1					1	1		24,37	24,34
4/5/24 1:00	76,46	55,82	20,64	0,00		1			1							0	1					1	1		22,92	22,93
4/5/24 2:00	73,67	53,32	20,35	0,00		1			1							0	1					1	1		22,06	22,09
4/5/24 3:00	71,94	51,44	20,49	0,00		1			1							0	1					1	1		21,58	21,56
4/5/24 4:00	72,02	52,59	19,43	0,00		1			1							0	1					1	1		21,56	21,60
4/5/24 5:00	75,06	55,20	19,85	0,00		1			1							0	1					1	1		22,44	22,51
4/5/24 6:00	79,94	56,70	22,84	0,40		1			1							0	1					1	1		27,00	27,06
4/5/24 7:00	91,44	62,65	23,71	5,08		1			1							0	1					1	1		31,86	31,94
4/5/24 8:00	100,93	65,21	26,31	9,41		1			1							0	1					1	1		35,21	35,25
4/5/24 9:00	108,53	67,39	28,18	12,96		1			1							0	1					1	1		37,88	37,95
4/5/24 10:00	112,18	72,71	23,96	15,52		1			1							0	1					1	1	1	39,27	39,20
4/5/24 11:00	112,79	70,09	25,26	17,44		1			1							0	1					1	1	1	39,41	39,50
4/5/24 12:00	113,87	67,96	27,05	18,86		1			1							0	1					1	1	1	39,73	39,79
4/5/24 13:00	115,98	67,91	29,06	19,01		1			1							0	1					1	1	1	40,50	40,55
4/5/24 14:00	115,21	65,51	31,61	18,09		1			1							0	1					1	1	1	39,28	38,90
4/5/24 15:00	111,33	65,42	28,97	16,94		1			1							0	1					1	1	1	33,39	33,32
4/5/24 16:00	109,03	67,90	28,76	12,38		1			1							0	1					1	1	1	32,65	32,67
4/5/24 17:00	110,98	72,73	28,28	9,97		1			1							0	1					1	1	1	33,89	33,90
4/5/24 18:00	111,94	78,50	28,52	4,92		1			1							0	1					1	1	1	35,77	35,78
4/5/24 19:00	114,08	88,37	24,90	0,81		1			1							0	1	1				1	1	1	36,43	36,47
4/5/24 20:00	117,30	94,23	23,06	0,00		1			1							0	1	1				1	1	1	36,78	36,69
4/5/24 21:00	110,42	91,74	18,67	0,00		1			1							0	1	1				1	1	1	33,15	33,12
4/5/24 22:00	99,54	82,67	16,87	0,00		1			1	1				1		0	1	1				1	1	1	28,39	28,10
4/5/24 23:00	89,13	78,64	10,49	0,00		1			1	1				1	1	0	1	1							17,40	15,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ2-3 και D4 ΑΗΣ κακοκαιρίας και αστάθειας Α/Π
2. Περιορισμός Α/Π (23:10-00:00) λόγω καταγίδας