

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 5 Μάιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/5/24 0:00	82,43	76,24	6,18	0,00		1			1	1				1	1	0	1	1						9,86	9,85
5/5/24 1:00	78,65	73,77	4,89	0,00		1			1	1				1	1	0	1	1						10,86	10,87
5/5/24 2:00	75,14	72,68	2,46	0,00		1			1	1				1	1	0	1	1						11,80	11,82
5/5/24 3:00	70,05	65,73	4,31	0,00		1			1	1				1	1	0	1							13,80	13,06
5/5/24 4:00	69,93	64,73	5,19	0,00		1			1	1				1	1	0	1							12,61	12,59
5/5/24 5:00	72,27	70,43	1,84	0,00		1			1	1				1	1	0	1							14,75	14,84
5/5/24 6:00	75,78	73,65	1,77	0,35		1			1	1				1	1	0	1	1						16,01	14,57
5/5/24 7:00	86,33	79,19	2,22	4,93		1			1	1						0	1	1				1		17,14	16,78
5/5/24 8:00	96,00	80,45	4,46	11,10		1				1						0	1	1				1	1	21,80	22,17
5/5/24 9:00	104,38	78,45	10,81	15,12		1				1						0	1	1				1	1	31,24	31,24
5/5/24 10:00	107,72	71,89	18,12	17,71		1				18,12	17,71					0	1	1	1			1	1	32,25	32,25
5/5/24 11:00	105,95	69,99	16,82	19,14		1				1						0	1	1				1	1	31,75	31,72
5/5/24 12:00	105,15	62,55	21,87	20,74		1				1						0	1	1				1	1	31,34	31,20
5/5/24 13:00	104,28	56,16	26,65	21,47		1				1						0	1					1	1	31,31	31,28
5/5/24 14:00	100,34	55,50	23,98	20,86		1				1						0	1					1	1	30,07	30,08
5/5/24 15:00	95,59	53,70	22,77	19,11		1				1						0	1					1	1	29,99	30,02
5/5/24 16:00	94,62	49,87	28,59	16,16		1				1						0	1					1	1	31,08	31,14
5/5/24 17:00	96,52	54,24	30,14	12,14		1				1						0	1					1	1	31,74	31,84
5/5/24 18:00	99,38	61,27	31,57	6,54		1				1						0	1					1	1	32,71	32,77
5/5/24 19:00	101,61	67,11	33,37	1,13		1				1						0	1				1	1	1	34,64	34,69
5/5/24 20:00	105,34	72,13	33,21	0,00		1				1						0	1				1	1	1	36,83	36,82
5/5/24 21:00	100,81	71,34	29,46	0,00		1				1						0	1				1	1	1	32,22	32,01
5/5/24 22:00	92,37	68,15	24,21	0,00		1				1						0	1				1	1	1	27,70	27,76
5/5/24 23:00	85,12	61,77	23,35	0,00		1				1						0	1				1		1	29,78	29,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2-3 και D3ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Περικοπή Α/Π (00:00-02:00) λόγω καταιγίδας