

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 6 Μάιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
6/5/24 0:00	79,03	56,90	22,12	0,00		1					1					0	1				1		1	27,69	27,64
6/5/24 1:00	74,28	56,45	17,83	0,00		1					1					0	1				1		1	25,96	25,94
6/5/24 2:00	70,81	56,74	14,07	0,00		1					1					0	1				1		1	21,67	21,49
6/5/24 3:00	69,70	57,79	11,91	0,00		1					1					0	1				1		1	20,87	20,86
6/5/24 4:00	69,56	55,24	14,32	0,00		1					1					0	1				1		1	20,83	20,83
6/5/24 5:00	72,49	53,96	18,53	0,00		1					1					0	1				1		1	21,68	21,70
6/5/24 6:00	76,06	53,93	21,35	0,79		1					1					0	1				1		1	22,70	22,75
6/5/24 7:00	86,67	57,01	23,67	6,00		1					1					0	1				1		1	26,28	26,30
6/5/24 8:00	95,78	62,64	21,47	11,67		1					1					0	1				1		1	31,47	31,54
6/5/24 9:00	103,13	67,38	19,85	15,89		1					1					0	1				1		1	34,88	34,93
6/5/24 10:00	105,21	66,55	19,93	18,72		1					1					0	1				1	1	1	33,27	32,98
6/5/24 11:00	105,17	67,56	16,69	20,91		1					1					0	1				1	1	1	30,87	30,81
6/5/24 12:00	106,27	66,73	17,69	21,85		1					1					0	1				1	1	1	31,02	31,06
6/5/24 13:00	108,41	66,06	20,34	22,01		1					1					0	1				1	1	1	32,94	33,04
6/5/24 14:00	106,23	63,61	21,17	21,45		1					1					0	1				1	1	1	32,93	32,99
6/5/24 15:00	102,57	56,37	26,29	19,91		1					1					0	1				1		1	35,89	35,86
6/5/24 16:00	102,00	58,29	26,33	17,38		1					1					0	1				1		1	35,66	35,64
6/5/24 17:00	103,71	62,21	28,17	13,33		1					1					0	1				1		1	36,23	36,25
6/5/24 18:00	104,94	69,54	28,14	7,25		1					1					0	1				1		1	36,71	36,68
6/5/24 19:00	106,49	72,82	32,17	1,50		1					1					0	1				1	1	1	37,22	37,19
6/5/24 20:00	109,96	81,30	28,65	0,00		1					1					0	1				1	1	1	39,96	40,05
6/5/24 21:00	104,98	80,74	24,24	0,00		1					1					0	1				1	1	1	37,99	37,65
6/5/24 22:00	94,59	78,51	16,08	0,00		1					1					0	1				1	1	1	28,36	28,32
6/5/24 23:00	85,65	67,86	17,79	0,00		1					1					0	1				1	1	1	25,64	25,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης