

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 7 Μάιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
7/5/24 0:00	78,95	62,19	16,75	0,00		1					1					0	1				1		1	23,65	23,61
7/5/24 1:00	74,76	59,57	15,18	0,00		1					1					0	1				1		1	22,38	22,35
7/5/24 2:00	71,77	56,87	14,90	0,00		1					1					0	1				1		1	21,50	21,49
7/5/24 3:00	70,76	53,35	17,40	0,00		1					1					0	1				1		1	21,19	21,19
7/5/24 4:00	70,48	53,77	16,70	0,00		1					1					0	1				1		1	21,10	21,08
7/5/24 5:00	73,63	58,10	15,53	0,00		1					1					0	1				1		1	22,00	22,04
7/5/24 6:00	77,78	60,87	16,14	0,77		1					1					0	1				1		1	24,97	24,97
7/5/24 7:00	88,98	62,01	21,10	5,86		1					1					0	1				1		1	36,44	36,54
7/5/24 8:00	98,44	71,86	14,94	11,64		1					1					0	1				1		1	38,89	38,58
7/5/24 9:00	105,32	77,68	11,78	15,86		1					1					0	1				1	1	1	35,87	35,82
7/5/24 10:00	108,81	74,45	15,51	18,86		1					1					0	1				1	1	1	36,49	36,50
7/5/24 11:00	109,20	73,17	15,34	20,70		1					1					0	1				1	1	1	34,83	34,78
7/5/24 12:00	109,51	73,23	14,97	21,31		1					1					0	1				1	1	1	34,31	34,38
7/5/24 13:00	111,54	75,87	14,22	21,44		1					1					0	1				1	1	1	36,46	36,28
7/5/24 14:00	109,36	73,68	14,73	20,96		1					1					0	1				1	1	1	34,71	34,65
7/5/24 15:00	106,36	68,97	17,62	19,77		1					1					0	1				1	1	1	33,22	33,42
7/5/24 16:00	104,43	70,44	16,93	17,06		1					1					0	1				1	1	1	33,76	33,97
7/5/24 17:00	105,98	76,86	15,69	13,43		1					1					0	1				1	1	1	36,99	36,96
7/5/24 18:00	107,94	88,83	11,23	7,88		1					1					0	1				1	1	1	37,71	37,71
7/5/24 19:00	108,37	94,79	12,25	1,33		1					1					0	1				1	1	1	37,87	37,89
7/5/24 20:00	111,66	101,14	10,51	0,00		1					1					0	1				1	1	1	38,93	38,96
7/5/24 21:00	106,35	97,11	9,23	0,00		1					1					0	1				1	1	1	34,65	34,42
7/5/24 22:00	95,69	85,32	10,37	0,00		1					1					0	1				1	1	1	28,64	28,61
7/5/24 23:00	86,94	77,61	9,32	0,00		1										0	1				1	1	1	25,95	25,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης