

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 8 Μάιος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
8/5/24 0:00	80,20	73,82	6,38	0,00		1					1						0	1					1	1	1	23,66	23,63	
8/5/24 1:00	75,15	69,76	5,39	0,00		1					1						0	1					1	1	1	21,62	21,67	
8/5/24 2:00	72,70	67,14	5,56	0,00		1					1						0	1					1	1	1	19,43	19,42	
8/5/24 3:00	71,16	64,24	6,92	0,00		1					1						0	1					1		1	20,07	20,04	
8/5/24 4:00	71,77	66,71	5,06	0,00		1					1						0	1					1		1	21,34	21,28	
8/5/24 5:00	75,53	71,90	3,63	0,00		1					1						0	1					1	1	1	21,73	21,80	
8/5/24 6:00	81,21	78,12	2,59	0,49		1					1						0	1					1	1	1	23,78	22,52	
8/5/24 7:00	93,78	87,84	1,44	4,50		1			1	1							0	1					1	1	1	21,74	21,69	
8/5/24 8:00	106,67	95,56	0,31	10,80		1			1	1							0	1					1	1	1	25,48	25,16	
8/5/24 9:00	114,69	99,80	0,06	14,83		1			1	1							0	1	1				1	1	1	25,23	25,23	
8/5/24 10:00	116,66	98,21	0,84	17,62		1			1	1							0	1	1				1	1	1	23,80	23,73	
8/5/24 11:00	117,41	93,96	3,57	19,89		1			1	1							0	1	1				1	1	1	22,64	22,48	
8/5/24 12:00	119,24	91,59	6,98	20,67		1			1	1							0	1	1				1	1	1	23,71	23,59	
8/5/24 13:00	121,35	94,27	6,26	20,82		1			1	1							0	1	1				1	1	1	25,53	25,70	
8/5/24 14:00	119,45	93,96	5,12	20,37		1			1	1							0	1	1				1	1	1	24,25	24,15	
8/5/24 15:00	114,58	90,49	5,31	18,78		1			1	1							0		1				1	1	1	23,84	23,90	
8/5/24 16:00	112,69	93,29	3,99	15,40		1			1	1							0	1	1				1	1	1	27,69	27,80	
8/5/24 17:00	111,77	98,94	3,71	9,11		1			1	1							0	1					1	1	1	29,34	28,78	
8/5/24 18:00	113,67	105,90	3,51	4,26		1			1	1							0	1						1	1	1	32,10	31,32
8/5/24 19:00	116,54	112,38	3,31	0,85		1			1	1	1						0	1					1	1	1	26,93	26,87	
8/5/24 20:00	119,77	116,02	3,75	0,00		1			1	1	1						0	1					1	1	1	30,88	30,99	
8/5/24 21:00	112,21	108,76	3,45	0,00		1			1	1							0	1					1	1	1	29,41	29,50	
8/5/24 22:00	100,58	97,96	2,62	0,00		1			1	1							0	1					1	1	1	25,78	25,61	
8/5/24 23:00	90,57	87,48	3,09	0,00		1			1	1							0	1						1	1	1	19,97	19,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης