

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 2/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,71	1,80	0,91	0,00								1		0,95	0,94
	01:00	2,31	1,79	0,52	0,00						1		1		0,53	0,61
	02:00	2,18	1,43	0,75	0,00								1		0,75	0,76
	03:00	2,05	1,37	0,67	0,00								1		0,68	0,69
	04:00	2,04	1,33	0,71	0,00			1							0,71	0,71
	05:00	2,01	1,32	0,69	0,00			1							0,70	0,70
	06:00	2,11	1,38	0,73	0,00			1							0,73	0,73
	07:00	2,34	1,54	0,80	0,00			1		1					0,81	0,81
	08:00	2,67	1,80	0,87	0,00			1		1					0,93	0,93
	09:00	2,85	2,03	0,82	0,00			1			1				0,98	0,98
	10:00	2,89	2,09	0,80	0,00			1			1				0,98	0,98
	11:00	2,94	2,19	0,75	0,00			1			1				0,98	0,98
	12:00	2,89	2,03	0,85	0,00			1			1				0,98	0,98
	13:00	2,89	1,97	0,91	0,00									1	0,98	0,97
	14:00	2,83	2,02	0,81	0,00									1	0,98	0,98
	15:00	2,80	1,99	0,81	0,00									1	0,97	0,97
	16:00	2,78	1,91	0,87	0,00									1	0,97	0,97
	17:00	2,83	2,05	0,79	0,00									1	0,97	0,97
	18:00	2,94	2,25	0,69	0,00					1				1	0,99	0,99
	19:00	3,22	2,54	0,67	0,00					1				1	0,99	0,99
20:00	3,53	2,92	0,61	0,00					1	1			1	0,99	0,99	
21:00	3,64	3,08	0,56	0,00					1	1			1	0,99	0,99	
22:00	3,42	2,93	0,49	0,00					1	1			1	0,99	0,99	
23:00	3,13	2,55	0,58	0,00					1	1			1	0,98	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης