

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 3/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,86	2,38	0,49	0,00					1			1		0,98	0,97
	01:00	2,51	2,08	0,43	0,00					1			1		0,86	0,86
	02:00	2,27	1,85	0,41	0,00								1		0,73	0,73
	03:00	2,12	1,65	0,47	0,00								1		0,74	0,74
	04:00	2,08	1,68	0,40	0,00								1		0,73	0,73
	05:00	2,08	1,72	0,36	0,00								1		0,73	0,72
	06:00	2,09	1,77	0,32	0,00								1		0,73	0,73
	07:00	2,30	2,14	0,17	0,00								1		0,78	0,78
	08:00	2,47	2,39	0,08	0,00						1		1		0,83	0,83
	09:00	2,62	2,62	0,00	0,00						1	1	1		0,72	0,70
	10:00	2,70	2,70	0,00	0,00						1	1	1		0,55	0,56
	11:00	2,73	2,66	0,07	0,00						1	1	1		0,59	0,59
	12:00	2,68	2,62	0,06	0,00						1	1	1		0,53	0,53
	13:00	2,68	2,61	0,07	0,00			1			1	1			0,54	0,63
	14:00	2,84	2,66	0,19	0,00			1			1	1			0,97	0,97
	15:00	2,85	2,64	0,21	0,00						1	1		1	0,93	0,90
	16:00	2,74	2,32	0,42	0,00						1			1	0,95	0,95
	17:00	2,82	2,39	0,44	0,00						1			1	0,97	0,97
	18:00	3,10	2,63	0,46	0,00						1			1	0,99	0,99
	19:00	3,38	2,85	0,53	0,00			1						1	0,98	0,98
20:00	3,57	3,02	0,55	0,00			1						1	0,99	0,99	
21:00	3,43	2,77	0,66	0,00			1						1	0,99	0,99	
22:00	3,29	2,63	0,65	0,00			1						1	0,98	0,98	
23:00	3,06	2,56	0,50	0,00						1			1	0,98	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης