



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 4/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,75	2,49	0,26	0,00					1			1		0,96	0,96
	01:00	2,50	2,20	0,30	0,00					1			1		0,86	0,85
	02:00	2,31	1,64	0,68	0,00								1		0,77	0,77
	03:00	2,18	1,42	0,76	0,00								1		0,76	0,76
	04:00	2,15	1,40	0,74	0,00								1		0,75	0,75
	05:00	2,13	1,40	0,73	0,00								1		0,74	0,74
	06:00	2,16	1,58	0,58	0,00								1		0,75	0,75
	07:00	2,34	1,94	0,40	0,00								1		0,81	0,81
	08:00	2,56	2,27	0,29	0,00						1		1		0,82	0,81
	09:00	2,79	2,56	0,23	0,00						1		1		0,96	0,96
	10:00	3,08	2,95	0,12	0,00			1			1	1			0,82	0,80
	11:00	3,35	3,10	0,25	0,00			1			1	1	1		0,42	0,95
	12:00	3,64	3,17	0,46	0,00			1			1	1	1		0,49	0,90
	13:00	3,76	2,90	0,86	0,00			1						1	0,99	0,99
	14:00	3,56	2,65	0,91	0,00			1						1	0,99	0,99
	15:00	3,61	3,16	0,45	0,00			1						1	0,99	0,99
	16:00	3,70	3,33	0,37	0,00			1						1	0,99	0,99
	17:00	4,02	3,66	0,36	0,00			1			1			1	0,99	0,99
	18:00	4,43	3,91	0,52	0,00			1			1	1		1	0,99	0,99
	19:00	4,63	3,95	0,68	0,00			1			1	1		1	0,99	0,99
20:00	4,80	3,99	0,81	0,00			1			1	1		1	0,99	0,99	
21:00	4,60	3,94	0,66	0,00			1			1	1		1	0,99	0,99	
22:00	4,03	3,44	0,59	0,00			1			1	1		1	0,96	0,96	
23:00	3,40	2,83	0,57	0,00			1			1			1	0,84	0,83	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης