

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 5/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,09	2,70	0,39	0,00			1		1			1		0,65	0,67
	01:00	2,85	2,58	0,27	0,00			1					1		0,79	0,80
	02:00	2,64	2,24	0,41	0,00						1		1		0,89	0,88
	03:00	2,42	1,99	0,43	0,00					1			1		0,77	0,76
	04:00	2,32	1,74	0,58	0,00								1		0,77	0,77
	05:00	2,20	1,64	0,56	0,00								1		0,77	0,77
	06:00	2,16	1,63	0,53	0,00								1		0,76	0,76
	07:00	2,34	1,71	0,63	0,00								1		0,81	0,81
	08:00	2,58	1,85	0,73	0,00								1		0,90	0,90
	09:00	3,01	2,16	0,85	0,00								1		0,98	0,98
	10:00	3,41	2,47	0,93	0,00						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,78	2,93	0,85	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	3,86	2,93	0,93	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	3,57	2,64	0,93	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	2,94	2,08	0,86	0,00						1		1		0,97	0,97
	15:00	2,46	1,63	0,83	0,00								1		0,86	0,86
	16:00	2,28	1,49	0,79	0,00								1		0,79	0,79
	17:00	2,37	1,55	0,82	0,00								1		0,82	0,82
	18:00	2,54	1,66	0,88	0,00								1		0,88	0,88
19:00	2,70	1,79	0,91	0,00								1		0,94	0,94	
20:00	3,08	2,15	0,93	0,00						1		1		0,98	0,99	
21:00	3,15	2,25	0,90	0,00						1		1		0,99	0,99	
22:00	3,14	2,24	0,90	0,00						1		1		0,99	0,99	
23:00	2,97	2,09	0,88	0,00						1		1		0,98	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης