

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 6/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,71	1,85	0,85	0,00					1	1		1		0,89	0,75
	01:00	2,45	1,63	0,82	0,00								1		0,84	0,80
	02:00	2,27	1,48	0,79	0,00								1		0,79	0,79
	03:00	2,18	1,43	0,76	0,00								1		0,76	0,76
	04:00	2,10	1,37	0,73	0,00								1		0,73	0,73
	05:00	2,06	1,36	0,70	0,00								1		0,72	0,72
	06:00	2,06	1,35	0,71	0,00								1		0,72	0,72
	07:00	2,22	1,45	0,77	0,00								1		0,77	0,77
	08:00	2,34	1,53	0,81	0,00								1		0,82	0,82
	09:00	2,51	1,64	0,87	0,00								1		0,88	0,88
	10:00	2,70	1,78	0,92	0,00								1		0,94	0,94
	11:00	2,79	1,93	0,86	0,00								1		0,97	0,97
	12:00	2,89	2,09	0,81	0,00								1		0,98	0,98
	13:00	2,90	2,09	0,80	0,00								1		0,98	0,98
	14:00	2,88	2,07	0,81	0,00								1		0,97	0,96
	15:00	2,65	1,76	0,89	0,00								1		0,92	0,91
	16:00	2,60	1,71	0,89	0,00								1		0,91	0,91
	17:00	2,62	1,75	0,88	0,00								1		0,91	0,92
	18:00	2,76	1,88	0,88	0,00								1		0,96	0,96
	19:00	2,96	2,13	0,83	0,00						1		1		0,99	0,99
20:00	3,40	2,58	0,82	0,00						1		1		0,99	0,99	
21:00	3,51	2,81	0,70	0,00						1		1		0,99	0,99	
22:00	3,33	2,73	0,59	0,00						1		1		0,99	0,99	
23:00	3,03	2,49	0,54	0,00						1		1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης