

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 7/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,77	2,27	0,50	0,00					1			1		0,96	0,96
	01:00	2,48	1,99	0,49	0,00								1		0,87	0,87
	02:00	2,36	1,82	0,53	0,00								1		0,82	0,82
	03:00	2,23	1,81	0,42	0,00								1		0,78	0,78
	04:00	2,15	1,59	0,56	0,00								1		0,75	0,75
	05:00	2,08	1,42	0,66	0,00								1		0,72	0,72
	06:00	2,06	1,40	0,66	0,00								1		0,72	0,72
	07:00	2,21	1,72	0,49	0,00								1		0,77	0,77
	08:00	2,35	2,09	0,27	0,00						1		1		0,77	0,77
	09:00	2,59	2,46	0,13	0,00						1		1		0,89	0,90
	10:00	2,78	2,70	0,08	0,00							1	1		0,96	0,96
	11:00	2,80	2,66	0,14	0,00							1	1		0,97	0,97
	12:00	2,80	2,68	0,12	0,00							1	1		0,97	0,97
	13:00	2,87	2,78	0,08	0,00							1	1		0,98	0,98
	14:00	2,74	2,69	0,05	0,00							1	1		0,95	0,95
	15:00	2,66	2,60	0,07	0,00							1	1		0,90	0,91
	16:00	2,49	2,33	0,16	0,00							1	1		0,73	0,75
	17:00	2,55	2,31	0,24	0,00						1		1		0,88	0,89
	18:00	2,69	2,45	0,24	0,00						1		1		0,94	0,94
	19:00	2,80	2,43	0,37	0,00						1		1		0,97	0,97
20:00	3,09	2,57	0,52	0,00							1	1		0,99	0,99	
21:00	3,26	2,90	0,36	0,00							1	1		0,99	0,99	
22:00	3,07	2,90	0,17	0,00							1	1		0,99	0,99	
23:00	2,83	2,67	0,16	0,00							1	1		0,98	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης