

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 8/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,55	2,34	0,21	0,00						1		1		0,79	0,79
	01:00	2,31	2,14	0,17	0,00						1		1		0,73	0,74
	02:00	2,18	2,16	0,02	0,00					1			1		0,64	0,64
	03:00	2,09	2,05	0,04	0,00					1			1		0,45	0,45
	04:00	2,06	2,04	0,02	0,00					1			1		0,42	0,42
	05:00	2,00	2,00	0,00	0,00					1			1		0,37	0,37
	06:00	2,10	2,09	0,01	0,00				0,01	1			1		0,46	0,46
	07:00	2,23	2,23	0,00	0,00					1			1		0,59	0,59
	08:00	2,40	2,40	0,00	0,00					1			1		0,76	0,76
	09:00	2,61	2,61	0,00	0,00						1		1		0,84	0,84
	10:00	2,72	2,72	0,00	0,00							1	1		0,94	0,94
	11:00	2,79	2,79	0,00	0,00					1	1		1		0,79	0,78
	12:00	2,88	2,88	0,00	0,00					1	1		1		0,74	0,74
	13:00	2,95	2,94	0,01	0,00					1	1		1		0,79	0,79
	14:00	2,90	2,89	0,01	0,00					1	1		1		0,76	0,76
	15:00	2,82	2,82	0,00	0,00						1		1		0,84	0,85
	16:00	2,75	2,75	0,00	0,00						1		1		0,95	0,95
	17:00	2,70	2,59	0,11	0,00						1		1		0,92	0,92
	18:00	2,88	2,63	0,25	0,00						1		1		0,98	0,98
	19:00	3,06	2,72	0,34	0,00						1		1		0,99	0,99
20:00	3,43	3,11	0,32	0,00						1	1		1	0,99	0,99	
21:00	3,41	2,89	0,52	0,00						1	1		1	0,99	0,99	
22:00	3,24	2,37	0,87	0,00						1		1		0,99	0,99	
23:00	2,87	1,93	0,94	0,00						1		1		0,98	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης