Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,174	1,052	0,950	0,933	0,932	0,948	1,005	1,120	1,231	1,316	1,394	1,457	1,407	1,439	1,421	1,385	1,371	1,403	1,509	1,608	1,659	1,523	1,508	1,458	31,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,338	1,198	1,089	1,039	1,024	1,022	1,083	1,218	1,361	1,455	1,562	1,639	1,646	1,652	1,623	1,636	1,699	1,754	1,910	2,107	2,093	1,910	1,794	1,617	36,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,381	1,280	1,189	1,077	1,057	1,014	1,016	1,090	1,238	1,367	1,520	1,644	1,662	1,639	1,550	1,491	1,525	1,562	1,640	1,801	1,887	1,906	1,736	1,526	34,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,399	1,224	1,085	1,038	1,028	1,037	1,070	1,184	1,317	1,440	1,540	1,611	1,560	1,530	1,519	1,467	1,449	1,463	1,533	1,645	1,709	1,629	1,604	1,516	33,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,378	1,204	1,086	1,029	1,014	1,025	1,018	1,123	1,251	1,376	1,472	1,565	1,539	1,529	1,512	1,407	1,372	1,352	1,396	1,477	1,579	1,610	1,484	1,344	32,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,154	1,019	0,944	0,917	0,903	0,929	0,925	1,005	1,114	1,231	1,324	1,372	1,378	1,398	1,374	1,303	1,289	1,284	1,323	1,368	1,475	1,456	1,329	1,216	29,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,092	0,977	0,901	0,887	0,870	0,909	0,910	0,967	1,078	1,213	1,314	1,349	1,357	1,371	1,337	1,313	1,311	1,334	1,337	1,349	1,467	1,475	1,353	1,254	28,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη