Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,596	0,558	0,526	0,519	0,510	0,495	0,476	0,535	0,603	0,606	0,638	0,662	0,777	0,752	0,700	0,683	0,621	0,687	0,688	0,750	0,771	0,785	0,758	0,695	15,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,647	0,570	0,509	0,479	0,476	0,481	0,484	0,511	0,540	0,562	0,568	0,613	0,723	0,716	0,684	0,652	0,578	0,634	0,712	0,771	0,742	0,695	0,678	0,654	14,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,641	0,614	0,557	0,509	0,497	0,487	0,471	0,528	0,571	0,643	0,662	0,704	0,676	0,765	0,789	0,769	0,753	0,772	0,836	0,860	0,927	0,994	0,909	0,816	16,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,735	0,630	0,583	0,552	0,541	0,515	0,493	0,522	0,577	0,632	0,695	0,742	0,737	0,681	0,600	0,561	0,514	0,509	0,573	0,583	0,670	0,699	0,665	0,643	14,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,630	0,587	0,555	0,476	0,462	0,472	0,453	0,458	0,474	0,512	0,541	0,564	0,602	0,649	0,614	0,554	0,550	0,582	0,603	0,661	0,731	0,740	0,679	0,615	13,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,623	0,577	0,531	0,486	0,460	0,459	0,426	0,450	0,488	0,519	0,555	0,601	0,667	0,714	0,671	0,649	0,663	0,650	0,672	0,704	0,765	0,770	0,703	0,667	14,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,637	0,631	0,593	0,534	0,482	0,510	0,493	0,521	0,552	0,529	0,580	0,576	0,631	0,675	0,690	0,626	0,638	0,641	0,729	0,751	0,787	0,740	0,676	0,601	14,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη