

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 11/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Σάββατο	11/05/24 0:00	32,92	1		1	1	1	1	1	1	6
	11/05/24 1:00	30,24	1		1	1	1	1	1	1	3
	11/05/24 2:00	27,79	1		1	1	1	1	1	1	
	11/05/24 3:00	27,31	1		1	1	1	1	1	1	
	11/05/24 4:00	27,42	1		1	1	1	1	1	1	
	11/05/24 5:00	28,35	1		1	1	1	1	1	1	
	11/05/24 6:00	30,20	1		1	1	1	1	1	1	3
	11/05/24 7:00	33,20	1		1	1	1	1	1	1	6
	11/05/24 8:00	36,30	1		1	1	1	1	1	1	12
	11/05/24 9:00	39,95	1		1	1	1	1	1	1	14
	11/05/24 10:00	40,55	1		1	1	1	1	1	1	15
	11/05/24 11:00	41,79	1		1	1	1	1	1	1	16
	11/05/24 12:00	42,04	1		1	1	1	1	1	1	16
	11/05/24 13:00	42,86	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 14:00	41,46	1		1	1	1	1	1	1	16
	11/05/24 15:00	39,23	1		1	1	1	1	1	1	13
	11/05/24 16:00	38,40	1		1	1	1	1	1	1	12
	11/05/24 17:00	38,73	1		1	1	1	1	1	1	13
	11/05/24 18:00	41,01	1		1	1	1	1	1	1	15
	11/05/24 19:00	41,97	1		1	1	1	1	1	1	16
	11/05/24 20:00	43,38	1		1	1	1	1	1	1	18
	11/05/24 21:00	42,79	1		1	1	1	1	1	1	18
	11/05/24 22:00	40,09	1		1	1	1	1	1	1	14
	11/05/24 23:00	36,65	1		1	1	1	1	1	1	12

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.