

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 12/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Κυριακή	12/05/24 0:00	32,26	1		1	1	1	1	1	1	5
	12/05/24 1:00	29,64	1		1	1	1	1	1	1	2
	12/05/24 2:00	27,24	1		1	1	1	1	1	1	
	12/05/24 3:00	26,77	1		1	1	1	1	1	1	
	12/05/24 4:00	26,88	1		1	1	1	1	1	1	
	12/05/24 5:00	27,79	1		1	1	1	1	1	1	
	12/05/24 6:00	29,60	1		1	1	1	1	1	1	2
	12/05/24 7:00	32,54	1		1	1	1	1	1	1	6
	12/05/24 8:00	35,58	1		1	1	1	1	1	1	12
	12/05/24 9:00	39,16	1		1	1	1	1	1	1	13
	12/05/24 10:00	39,75	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 11:00	40,96	1		1	1	1	1	1	1	15
	12/05/24 12:00	41,20	1		1	1	1	1	1	1	15
	12/05/24 13:00	42,01	1		1	1	1	1	1	1	16
	12/05/24 14:00	40,64	1		1	1	1	1	1	1	15
	12/05/24 15:00	38,46	1		1	1	1	1	1	1	12
	12/05/24 16:00	37,64	1		1	1	1	1	1	1	12
	12/05/24 17:00	37,97	1		1	1	1	1	1	1	12
	12/05/24 18:00	40,20	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 19:00	41,14	1		1	1	1	1	1	1	15
	12/05/24 20:00	42,52	1		1	1	1	1	1	1	17
	12/05/24 21:00	41,94	1		1	1	1	1	1	1	16
	12/05/24 22:00	39,30	1		1	1	1	1	1	1	13
	12/05/24 23:00	35,92	1		1	1	1	1	1	1	12

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.