

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 13/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Δευτέρα	13/05/24 0:00	33,24	1		1	1	1	1	1	1	6
	13/05/24 1:00	30,54	1		1	1	1	1	1	1	3
	13/05/24 2:00	28,07	1		1	1	1	1	1	1	
	13/05/24 3:00	27,58	1		1	1	1	1	1	1	
	13/05/24 4:00	27,69	1		1	1	1	1	1	1	
	13/05/24 5:00	28,63	1		1	1	1	1	1	1	1
	13/05/24 6:00	30,50	1		1	1	1	1	1	1	3
	13/05/24 7:00	33,53	1		1	1	1	1	1	1	6
	13/05/24 8:00	36,66	1		1	1	1	1	1	1	12
	13/05/24 9:00	40,35	1		1	1	1	1	1	1	14
	13/05/24 10:00	40,95	1		1	1	1	1	1	1	15
	13/05/24 11:00	42,20	1		1	1	1	1	1	1	17
	13/05/24 12:00	42,45	1		1	1	1	1	1	1	17
	13/05/24 13:00	43,28	1		1	1	1	1	1	1	18
	13/05/24 14:00	41,87	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/05/24 15:00	39,62	1		1	1	1	1	1	1	14
	13/05/24 16:00	38,78	1		1	1	1	1	1	1	13
	13/05/24 17:00	39,12	1		1	1	1	1	1	1	13
	13/05/24 18:00	41,42	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/05/24 19:00	42,38	1		1	1	1	1	1	1	17
	13/05/24 20:00	43,81	1		1	1	1	1	1	1	19
	13/05/24 21:00	43,21	1		1	1	1	1	1	1	18
	13/05/24 22:00	40,49	1		1	1	1	1	1	1	15
	13/05/24 23:00	37,01	1		1	1	1	1	1	1	12
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											