

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|--|--|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 33,000 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 8,250 |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ Ενοικ. | MTU 9-11 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024 | 00:00 | 41,92 | 32,07 | 9,45 | 0,40 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 01:00 | 38,98 | 29,52 | 9,06 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 02:00 | 36,93 | 27,47 | 9,06 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 03:00 | 35,88 | 26,29 | 9,19 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 04:00 | 35,81 | 26,36 | 9,05 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 05:00 | 36,91 | 27,60 | 8,91 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 06:00 | 39,27 | 30,55 | 8,32 | 0,40 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 07:00 | 44,71 | 36,52 | 7,79 | 0,40 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 08:00 | 49,22 | 41,03 | 7,79 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 09:00 | 50,52 | 41,82 | 8,29 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 10:00 | 50,68 | 42,11 | 8,18 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 11:00 | 50,63 | 42,57 | 7,66 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 12:00 | 50,83 | 42,99 | 7,44 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 13:00 | 50,25 | 42,02 | 7,82 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 14:00 | 49,09 | 40,25 | 8,44 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 15:00 | 48,32 | 39,09 | 8,84 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 16:00 | 48,47 | 38,30 | 9,77 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 17:00 | 49,58 | 38,84 | 10,34 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 18:00 | 51,60 | 40,81 | 10,38 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 19:00 | 54,68 | 44,24 | 10,04 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 20:00 | 59,04 | 49,17 | 9,47 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 21:00 | 56,95 | 47,75 | 8,81 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 22:00 | 50,13 | 41,53 | 8,20 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 23:00 | 44,96 | 37,17 | 7,39 | 0,40 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης