

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 9/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Πέμπτη	09/05/24 0:00	32,59	1		1	1	1	1	1	1	6
	09/05/24 1:00	29,94	1		1	1	1	1	1	1	4
	09/05/24 2:00	27,52	1		1	1	1	1	1	1	4
	09/05/24 3:00	27,04	1		1	1	1	1		1	4
	09/05/24 4:00	27,15	1		1	1	1	1		1	4
	09/05/24 5:00	28,07	1		1	1	1	1		1	5
	09/05/24 6:00	29,90	1		1	1	1	1		1	7
	09/05/24 7:00	32,87	1		1	1	1	1		1	10
	09/05/24 8:00	35,94	1		1	1	1	1		1	14
	09/05/24 9:00	39,56	1		1	1	1	1		1	17
	09/05/24 10:00	40,15	1		1	1	1	1		1	18
	09/05/24 11:00	41,38	1		1	1	1	1		1	20
	09/05/24 12:00	41,62	1		1	1	1	1		1	20
	09/05/24 13:00	42,43	1		1	1	1	1	1	1	20
	09/05/24 14:00	41,05	1		1	1	1	1	1	1	16
	09/05/24 15:00	38,84	1		1	1	1	1	1	1	13
	09/05/24 16:00	38,02	1		1	1	1	1	1	1	12
	09/05/24 17:00	38,35	1		1	1	1	1	1	1	12
	09/05/24 18:00	40,60	1		1	1	1	1	1	1	13
	09/05/24 19:00	41,55	1		1	1	1	1	1	1	14
09/05/24 20:00	42,95	1		1	1	1	1	1	1	16	
09/05/24 21:00	42,36	1		1	1	1	1	1	1	16	
09/05/24 22:00	39,69	1		1	1	1	1	1	1	14	
09/05/24 23:00	36,29	1		1	1	1	1	1	1	12	

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.