

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024	00:00	3,58	3,51	0,07	1					0,94	0,95
	01:00	3,35	3,28	0,07	1					0,95	0,95
	02:00	3,24	3,16	0,08	1					0,95	0,95
	03:00	3,13	3,06	0,07	1					0,90	0,95
	04:00	3,13	3,00	0,13	1					0,90	0,95
	05:00	3,26	3,01	0,24	1					0,95	0,95
	06:00	3,47	3,10	0,37	1					0,95	0,95
	07:00	3,85	3,37	0,48	1					0,91	0,95
	08:00	4,29	3,81	0,48	1					0,95	0,95
	09:00	4,34	3,94	0,40	1					0,90	0,45
	10:00	4,09	3,65	0,44	1	1				0,94	0,00
	11:00	4,22	3,74	0,48	1					0,95	0,79
	12:00	3,87	3,41	0,46	1					0,69	0,95
	13:00	3,97	3,40	0,56	1					0,87	0,95
	14:00	3,81	3,32	0,49	1					0,66	0,95
	15:00	3,97	3,40	0,56	1					0,77	0,95
	16:00	3,91	3,38	0,53	1					0,70	0,95
	17:00	3,98	3,38	0,60	1					0,69	0,95
	18:00	4,46	3,95	0,52	1					0,86	0,95
	19:00	4,54	3,74	0,80	1				1	0,92	0,95
	20:00	5,02	4,09	0,93	1				1	0,92	0,95
	21:00	4,82	3,95	0,87	1				1	0,87	0,95
	22:00	4,40	3,46	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,95	3,04	0,91	1					0,91	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 οφείλεται στο πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1. Το ΑΠ έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης