

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024	00:00	21,34	20,87	0,47			1		1		1					5,63	5,57
	01:00	19,49	18,18	1,32			1		1		1					4,46	4,46
	02:00	18,64	17,05	1,59			1		1		1					5,22	5,23
	03:00	17,92	16,47	1,45		1			1		1					5,39	5,37
	04:00	17,95	17,16	0,79		1			1		1					5,14	5,17
	05:00	18,69	18,65	0,04		1			1		1					5,87	5,90
	06:00	19,72	19,57	0,15			1		1		1					5,24	5,18
	07:00	22,12	22,09	0,04	1		1		1		1					5,84	5,85
	08:00	24,17	24,17	0,00	1		1	1	1		1					5,09	5,06
	09:00	26,19	26,19	0,00			1	1	1		1					6,00	6,04
	10:00	26,87	26,87	0,00			1	1	1		1					7,15	7,18
	11:00	27,56	27,53	0,04		1		1	1		1					9,25	9,23
	12:00	29,81	29,47	0,34		1		1	1		1			1		11,06	11,12
	13:00	30,90	30,89	0,01		1	1	1	1		1					7,92	7,76
	14:00	28,32	28,25	0,07		1	1	1	1		1					4,78	4,73
	15:00	25,65	25,29	0,36		1	1	1	1		1					3,21	3,21
	16:00	24,05	23,42	0,63			1	1	1		1					3,73	3,78
	17:00	25,40	25,08	0,31			1	1	1		1					4,97	5,01
	18:00	27,87	27,26	0,61			1	1	1		1					6,51	6,59
	19:00	30,14	29,10	1,04			1	1	1		1					8,70	8,78
20:00	32,71	29,98	2,73			1	1	1		1					11,23	11,27	
21:00	32,15	28,90	3,25		1	1	1	1		1					8,78	8,67	
22:00	28,09	26,45	1,64		1	1	1	1		1					6,51	6,73	
23:00	24,24	23,29	0,94		1	1			1		1				6,52	6,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης