

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Πέμπτη 9/5/2024 | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-----------------|-------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη | 09/05/24 0:00 | 10,63 | 9,92 | 0,70 | | | 1 | 1 | | | 3,35 |
| | 09/05/24 1:00 | 9,80 | 9,10 | 0,69 | | | 1 | 1 | | | 2,52 |
| | 09/05/24 2:00 | 9,30 | 8,32 | 0,98 | | | 1 | 1 | | | 2,02 |
| | 09/05/24 3:00 | 9,17 | 8,19 | 0,98 | | | 1 | 1 | | | 1,89 |
| | 09/05/24 4:00 | 9,11 | 8,49 | 0,62 | | | 1 | 1 | | | 1,83 |
| | 09/05/24 5:00 | 9,35 | 8,54 | 0,80 | | | 1 | 1 | | | 2,07 |
| | 09/05/24 6:00 | 9,99 | 8,99 | 0,99 | | | 1 | 1 | | | 2,71 |
| | 09/05/24 7:00 | 11,06 | 10,72 | 0,34 | | | 1 | 1 | | | 3,79 |
| | 09/05/24 8:00 | 12,27 | 12,11 | 0,16 | | | | 1 | | 1 | 2,98 |
| | 09/05/24 9:00 | 12,46 | 12,20 | 0,26 | | | | 1 | | 1 | 3,17 |
| | 09/05/24 10:00 | 12,30 | 11,87 | 0,43 | | | | 1 | | 1 | 3,01 |
| | 09/05/24 11:00 | 12,66 | 12,28 | 0,39 | | | | 1 | | 1 | 3,37 |
| | 09/05/24 12:00 | 13,02 | 12,99 | 0,04 | | | | 1 | | 1 | 3,73 |
| | 09/05/24 13:00 | 13,04 | 13,04 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 2,78 |
| | 09/05/24 14:00 | 11,85 | 11,79 | 0,06 | | | 1 | | | 1 | 1,59 |
| | 09/05/24 15:00 | 11,32 | 11,01 | 0,31 | | | 1 | | | 1 | 1,05 |
| | 09/05/24 16:00 | 11,39 | 11,25 | 0,14 | | | 1 | | | 1 | 1,12 |
| | 09/05/24 17:00 | 11,67 | 11,67 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1,41 |
| | 09/05/24 18:00 | 12,76 | 12,76 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 2,50 |
| | 09/05/24 19:00 | 13,89 | 13,86 | 0,03 | | | 1 | | | 1 | 3,63 |
| 09/05/24 20:00 | 15,31 | 14,88 | 0,43 | | | 1 | | | 1 | 5,05 | |
| 09/05/24 21:00 | 15,08 | 14,41 | 0,68 | | | 1 | | | 1 | 4,82 | |
| 09/05/24 22:00 | 13,42 | 12,36 | 1,06 | | | 1 | | | 1 | 3,16 | |
| 09/05/24 23:00 | 11,98 | 11,37 | 0,61 | | | 1 | | | 1 | 1,72 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.