

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 2/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	14,52	13,11	1,41			1							5,10	5,04
	01:00	13,15	10,94	2,21			1							4,61	4,60
	02:00	12,60	11,17	1,43			1							4,41	4,45
	03:00	12,05	9,69	2,36			1							4,22	4,25
	04:00	9,65	8,14	1,51			1							2,70	2,31
	05:00	12,95	10,85	2,10			1							3,57	3,97
	06:00	14,33	11,06	3,26			1							5,08	5,42
	07:00	16,06	13,08	2,98			1							5,78	6,28
	08:00	16,79	14,27	2,52			1		1					6,09	6,64
	09:00	16,95	15,02	1,93			1		1					6,16	6,74
	10:00	16,45	14,58	1,87			1		1					5,99	6,46
	11:00	16,05	14,15	1,90			1		1					5,84	6,27
	12:00	16,42	14,30	2,12			1		1					5,92	6,28
	13:00	16,33	14,40	1,93			1		1					5,77	5,88
	14:00	15,89	14,21	1,68			1		1					5,64	5,73
	15:00	15,10	13,54	1,56			1		1					5,34	5,39
	16:00	15,20	13,98	1,22			1		1					5,31	5,38
	17:00	16,85	15,74	1,12			1		1					5,82	5,93
	18:00	18,62	17,40	1,22		1	1							5,26	5,34
	19:00	19,62	18,97	0,64		1	1							6,20	6,32
	20:00	20,87	20,76	0,10		1	1							7,25	7,43
	21:00	20,62	20,52	0,09		1	1							7,18	7,34
	22:00	19,41	19,36	0,04		1	1							6,06	6,13
	23:00	17,45	17,44	0,01		1	1							4,15	4,14

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 παρουσίαζαν απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Μύλος 1 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 04:30 έως τις 11:00. Σημειώνεται ότι υπήρξε προγραμματισμένη ολιγόλεπτη γενική διακοπή στο ΗΣ στις 04:21.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης