

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 9/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,61	1,84	0,77	0,00								1		0,92	0,92
	01:00	2,37	1,86	0,51	0,00								1		0,83	0,83
	02:00	2,20	1,61	0,60	0,00								1		0,77	0,77
	03:00	2,09	1,56	0,53	0,00						1		1		0,55	0,46
	04:00	2,07	1,56	0,52	0,00								1		0,64	0,67
	05:00	2,02	1,61	0,42	0,00								1		0,71	0,71
	06:00	2,14	1,68	0,46	0,00								1		0,75	0,75
	07:00	2,33	1,85	0,48	0,00								1		0,81	0,81
	08:00	2,56	2,08	0,47	0,00								1		0,89	0,89
	09:00	2,74	2,26	0,48	0,00						1		1		0,96	0,96
	10:00	2,86	2,38	0,48	0,00						1		1		0,98	0,98
	11:00	2,89	2,64	0,24	0,00						1		1		0,98	0,98
	12:00	2,97	2,80	0,16	0,00							1	1		0,99	0,99
	13:00	2,96	2,92	0,04	0,00							1	1		0,99	0,99
	14:00	2,85	2,72	0,13	0,00							1	1		0,99	0,92
	15:00	2,76	2,60	0,16	0,00							1	1		0,97	0,92
	16:00	2,68	2,67	0,01	0,00							1	1		0,91	0,91
	17:00	2,76	2,76	0,00	0,00							1	1		0,96	0,96
	18:00	2,80	2,80	0,00	0,00							1	1		0,97	0,97
	19:00	3,00	2,99	0,00	0,00						1	1	1		0,95	0,95
20:00	3,39	3,37	0,02	0,00						1	1	1		0,99	0,99	
21:00	3,41	3,33	0,08	0,00						1	1	1		0,99	0,99	
22:00	3,18	2,92	0,25	0,00						1	1	1		0,96	0,96	
23:00	2,85	2,48	0,38	0,00						1		1		0,93	0,93	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα μεταξύ 03:00-05:00 έγινε πλήση της μονάδας G8

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης