

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 11/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Σάββατο	11/05/24 0:00	35,39	1		1	1	1	1	1	1	7
	11/05/24 1:00	33,10	1		1	1	1	1	1	1	5
	11/05/24 2:00	31,89	1		1	1	1	1	1	1	5
	11/05/24 3:00	30,31	1		1	1	1	1	1	1	3
	11/05/24 4:00	29,77	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/05/24 5:00	30,36	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/05/24 6:00	31,09	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/05/24 7:00	36,60	1		1	1	1	1	1	1	8
	11/05/24 8:00	40,34	1		1	1	1	1	1	1	16
	11/05/24 9:00	43,12	1		1	1	1	1	1	1	15
	11/05/24 10:00	45,58	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 11:00	45,07	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 12:00	45,31	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 13:00	44,57	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 14:00	44,29	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 15:00	44,63	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 16:00	45,26	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 17:00	45,10	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 18:00	45,40	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 19:00	46,91	1		1	1	1	1	1	1	19
11/05/24 20:00	47,36	1		1	1	1	1	1	1	19	
11/05/24 21:00	47,66	1		1	1	1	1	1	1	20	
11/05/24 22:00	44,60	1		1	1	1	1	1	1	18	
11/05/24 23:00	40,01	1		1	1	1	1	1	1	13	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											