

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 12/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Κυριακή	12/05/24 0:00	35,00	1		1	1	1	1	1	1	7
	12/05/24 1:00	32,57	1		1	1	1	1	1	1	5
	12/05/24 2:00	31,67	1		1	1	1	1	1	1	4
	12/05/24 3:00	30,23	1		1	1	1	1	1	1	4
	12/05/24 4:00	30,15	1		1	1	1	1	1	1	3
	12/05/24 5:00	31,08	1		1	1	1	1	1	1	3
	12/05/24 6:00	32,83	1		1	1	1	1	1	1	4
	12/05/24 7:00	35,81	1		1	1	1	1	1	1	7
	12/05/24 8:00	40,30	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 9:00	41,11	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 10:00	42,17	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 11:00	42,19	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 12:00	42,34	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 13:00	42,11	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 14:00	42,38	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 15:00	41,03	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 16:00	39,06	1		1	1	1	1	1	1	13
	12/05/24 17:00	40,26	1		1	1	1	1	1	1	13
	12/05/24 18:00	40,83	1		1	1	1	1	1	1	13
	12/05/24 19:00	41,66	1		1	1	1	1	1	1	13
12/05/24 20:00	43,68	1		1	1	1	1	1	1	15	
12/05/24 21:00	43,92	1		1	1	1	1	1	1	17	
12/05/24 22:00	41,99	1		1	1	1	1	1	1	14	
12/05/24 23:00	38,71	1		1	1	1	1	1	1	12	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένες ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											