

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,72	2,87	0,85	1					0,86	0,95
	01:00	3,50	2,65	0,85	1					0,83	0,95
	02:00	3,37	2,43	0,95	1					0,95	0,95
	03:00	3,31	2,36	0,95	1					0,95	0,95
	04:00	3,32	2,42	0,90	1					0,91	0,95
	05:00	3,38	2,44	0,95	1					0,95	0,95
	06:00	3,54	2,59	0,95	1					0,95	0,95
	07:00	4,00	3,06	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	4,22	3,30	0,92	1					0,95	0,95
	09:00	4,27	3,58	0,69	1					0,80	0,95
	10:00	4,25	3,45	0,80	1					0,95	0,95
	11:00	4,41	3,60	0,81	1					0,83	0,95
	12:00	4,18	3,25	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	4,32	3,64	0,69	1					0,95	0,95
	14:00	4,20	3,43	0,77	1					0,95	0,95
	15:00	3,74	2,95	0,79	1					0,95	0,95
	16:00	3,69	2,79	0,89	1					0,91	0,95
	17:00	4,16	3,31	0,85	1					0,95	0,95
	18:00	4,51	3,91	0,60	1					0,95	0,95
	19:00	4,83	4,28	0,55	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,11	4,42	0,70	1				1	0,80	0,95
	21:00	4,83	4,10	0,73	1				1	0,95	0,95
22:00	4,36	3,92	0,45	1				1	0,85	0,95	
23:00	3,94	3,52	0,42	1					0,93	0,95	

Το ΑΠ έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης