

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 11 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Ρ P E E H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Μαΐου 2024	00:00	3,65	3,18	0,47	1					0,91	0,95	
	01:00	3,50	2,73	0,77	1					0,95	0,95	
	02:00	3,44	2,71	0,72	1					0,70	0,95	
	03:00	3,34	2,60	0,74	1					0,74	0,95	
	04:00	3,36	2,53	0,83	1					0,83	0,95	
	05:00	3,44	2,67	0,77	1					0,93	0,95	
	06:00	3,51	3,34	0,17	1					0,95	0,95	
	07:00	3,85	3,08	0,77	1					0,95	0,95	
	08:00	4,26	3,35	0,90	1					0,95	0,95	
	09:00	4,30	3,36	0,94	1					0,95	0,95	
	10:00	4,38	3,44	0,94	1					0,95	0,95	
	11:00	4,41	3,50	0,91	1					0,91	0,95	
	12:00	4,15	3,24	0,91	1					0,95	0,95	
	13:00	4,30	3,45	0,85	1					0,85	0,95	
	14:00	4,11	3,17	0,94	1					0,95	0,95	
	15:00	4,02	3,11	0,92	1					0,91	0,95	
	16:00	3,94	3,13	0,81	1					0,81	0,95	
	17:00	4,15	3,23	0,91	1					0,91	0,95	
	18:00	4,50	3,57	0,94	1					0,95	0,95	
	19:00	4,79	3,85	0,94	1					0,95	0,95	
	20:00	5,01	4,10	0,91	1					1	0,91	0,95
	21:00	4,87	3,93	0,94	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,47	3,53	0,94	1						0,95	0,95
	23:00	4,02	3,11	0,91	1						0,91	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης