

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Μαΐου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	61	62	63	64			65	66			
Σάββατο, 11 Μαΐου 2024	00:00	41,30	38,74	2,56	0,00		1	1	1		1														1	12,74	12,46	
	01:00	38,93	31,95	6,97	0,00		1	1	1		1														1	10,23	10,18	
	02:00	36,39	30,79	5,59	0,00		1	1	1		1														1	8,14	7,68	
	03:00	33,08	27,16	5,92	0,01		1	1	1		1															1	4,33	4,25
	04:00	34,45	29,47	4,97	0,01		1	1	1		1															1	5,39	5,68
	05:00	36,91	32,58	4,32	0,01		1	1	1		1															1	8,02	8,11
	06:00	39,34	29,76	9,57	0,01		1	1	1		1															1	10,36	10,41
	07:00	44,86	34,03	10,52	0,31		1	1	1		1															1	14,84	14,89
	08:00	48,71	39,98	8,26	0,47		1	1	1		1															1	15,20	15,20
	09:00	51,21	41,08	9,73	0,39		1	1	1		1															1	15,20	15,20
	10:00	52,47	40,54	11,63	0,29		1	1	1		1															1	15,20	15,20
	11:00	50,77	38,86	11,77	0,15		1	1	1		1															1	15,20	15,20
	12:00	50,03	39,02	10,53	0,48		1	1	1		1															1	14,72	14,67
	13:00	50,17	39,89	9,62	0,66		1	1	1		1															1	14,65	14,65
	14:00	47,96	41,29	5,92	0,76		1	1			1	1														1	13,50	15,03
	15:00	44,99	36,81	7,77	0,40		1	1			1	1														1	13,40	13,40
	16:00	45,50	36,12	8,97	0,41		1	1			1	1														1	13,81	13,84
	17:00	48,39	38,18	9,64	0,57		1	1			1	1														1	15,14	15,17
	18:00	52,60	42,49	9,56	0,56		1	1	1		1	1														1	15,20	15,20
	19:00	56,38	45,43	10,38	0,57		1	1	1		1	1														1	15,20	15,20
20:00	59,06	48,75	9,90	0,41		1	1	1		1	1														1	15,20	15,20	
21:00	56,01	46,47	9,14	0,40		1	1	1		1	1														1	15,20	15,20	
22:00	49,74	41,39	7,95	0,40		1	1	1		1	1														1	13,81	13,94	
23:00	44,31	35,96	7,95	0,40		1	1			1	1														1	14,23	14,24	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης