

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Μαΐου 2024										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																				
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)			61	62	63
Κυριακή, 12 Μαΐου 2024	00:00	40,65	32,14	8,11	0,40			1		1	1									1	14,23	14,17
	01:00	38,01	29,34	8,26	0,40			1		1	1									1	12,06	11,98
	02:00	36,42	28,25	7,76	0,40			1		1	1									1	10,37	10,35
	03:00	35,26	27,98	6,93	0,34			1		1	1									1	9,24	9,18
	04:00	35,42	26,58	8,57	0,27			1		1	1									1	9,31	9,31
	05:00	36,40	27,42	8,80	0,18			1		1	1									1	10,30	10,33
	06:00	38,54	29,42	8,99	0,13			1		1	1									1	12,27	12,33
	07:00	42,69	32,65	9,94	0,09			1		1	1									1	14,90	14,91
	08:00	44,73	34,62	10,04	0,07			1		1	1									1	15,19	15,20
	09:00	46,65	35,93	10,45	0,27			1		1	1									1	15,20	15,20
	10:00	46,82	36,81	9,61	0,40			1		1	1									1	15,17	15,18
	11:00	45,83	34,51	10,92	0,41			1		1	1									1	15,20	15,20
	12:00	45,47	34,26	10,81	0,40			1		1	1									1	15,20	15,20
	13:00	45,26	34,12	10,73	0,41			1		1	1									1	15,20	15,20
	14:00	43,55	31,36	11,78	0,41			1		1	1									1	15,11	15,09
	15:00	41,64	29,30	11,93	0,41			1		1	1									1	14,56	14,57
	16:00	42,13	29,94	11,79	0,40			1		1	1									1	14,70	14,74
	17:00	45,77	32,90	12,47	0,40			1		1	1									1	15,20	15,20
	18:00	50,71	37,05	13,25	0,40			1	1	1	1									1	15,20	15,20
	19:00	53,98	40,15	13,42	0,41			1	1	1	1									1	15,20	15,20
20:00	57,33	43,61	13,32	0,41			1	1	1	1									1	15,20	15,20	
21:00	55,15	41,81	12,90	0,44			1	1	1	1									1	15,20	15,20	
22:00	49,48	36,04	12,88	0,56			1	1	1	1									1	15,19	15,18	
23:00	43,65	32,32	10,92	0,40			1	1	1	1									1	14,00	13,94	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης