

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	00:00	21,72	20,93	0,79		1	1		1		1					4,90	4,87
	01:00	19,49	17,95	1,54		1			1		1					4,45	4,64
	02:00	18,32	16,72	1,59		1			1		1					5,58	5,56
	03:00	18,01	14,58	3,43		1			1		1					5,94	5,95
	04:00	17,97	13,78	4,19		1			1		1					6,52	6,53
	05:00	18,37	13,90	4,47		1			1		1					6,95	6,97
	06:00	19,27	14,53	4,74		1			1		1					7,41	7,46
	07:00	21,79	15,54	6,25					1		1					8,68	8,70
	08:00	23,93	16,81	7,11					1		1					9,53	9,56
	09:00	24,79	17,12	7,67			1			1		1				9,05	9,01
	10:00	26,45	18,38	8,07		1	1			1		1				9,88	9,86
	11:00	29,90	21,77	8,13		1	1	1				1				11,91	11,94
	12:00	31,93	23,25	8,68		1	1	1				1				12,78	12,75
	13:00	31,42	20,13	11,29		1	1	1				1				12,63	12,60
	14:00	29,50	18,62	10,88		1		1				1				11,81	11,82
	15:00	27,40	17,96	9,44		1		1				1				11,01	10,98
	16:00	24,28	15,47	8,82		1		1				1				9,75	9,73
	17:00	24,56	15,40	9,16		1		1				1				9,77	9,80
	18:00	27,96	17,38	10,59		1		1				1				11,12	11,16
	19:00	30,46	18,74	11,72		1		1				1				12,15	12,17
20:00	33,38	20,59	12,79			1	1				1				13,30	13,33	
21:00	32,49	20,07	12,42			1	1				1				13,05	13,01	
22:00	28,49	17,57	10,93			1	1				1				11,44	11,41	
23:00	24,32	14,94	9,38				1				1				9,74	9,71	

Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 09:20-09:50 και 22:00-22:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης