

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Μαΐου 2024	00:00	22,12	14,65	7,47				1			1					8,76	8,77
	01:00	20,24	13,21	7,04				1			1					8,12	8,11
	02:00	18,56	13,01	5,55				1			1					7,44	7,44
	03:00	17,93	12,19	5,75				1			1					7,19	7,18
	04:00	17,78	11,70	6,08				1			1					7,11	7,11
	05:00	18,08	11,81	6,27				1			1					7,23	7,23
	06:00	17,99	11,81	6,18				1			1					7,18	7,19
	07:00	19,30	13,14	6,16				1			1					7,71	7,71
	08:00	20,45	14,11	6,34				1			1					8,16	8,17
	09:00	21,29	16,75	4,54				1			1			1		8,49	8,50
	10:00	22,42	17,04	5,38	1			1			1					8,94	8,96
	11:00	22,89	17,55	5,34		1		1			1					9,14	9,14
	12:00	23,06	18,50	4,57		1		1			1					9,24	9,25
	13:00	22,54	17,68	4,86		1		1			1					9,03	9,02
	14:00	19,76	14,27	5,49		1		1			1					7,39	7,39
	15:00	18,18	12,89	5,29				1			1					7,25	7,24
	16:00	18,58	14,06	4,52				1			1					7,43	7,45
	17:00	20,80	17,42	3,38			1	1			1					6,82	6,82
	18:00	23,92	21,50	2,42			1	1			1					7,96	8,07
	19:00	26,92	24,32	2,61			1	1	1		1					6,84	6,74
20:00	29,89	26,85	3,04			1	1	1		1					9,35	9,41	
21:00	30,80	27,71	3,09			1	1	1		1					9,67	9,63	
22:00	27,34	22,74	4,60			1	1			1					8,82	9,01	
23:00	23,56	20,51	3,05			1	1			1					7,92	7,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης