

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	00:00	4,89	3,30	1,58				1							1,59	1,57
	01:00	4,40	3,25	1,15				1							1,15	1,14
	02:00	4,15	3,25	0,90				1							0,90	0,90
	03:00	4,06	3,26	0,80				1							0,81	0,80
	04:00	4,07	3,27	0,80				1							0,80	0,81
	05:00	4,24	3,27	0,97				1							0,97	0,97
	06:00	4,59	3,34	1,25				1							1,26	1,16
	07:00	5,03	3,53	1,50					1						1,48	1,53
	08:00	5,72	3,86	1,86					1						1,85	1,81
	09:00	6,32	4,27	2,05					1						2,04	2,05
	10:00	6,85	4,60	2,25					1						2,25	2,24
	11:00	7,06	4,77	2,29					1						2,29	2,32
	12:00	7,26	4,89	2,37				1	1						2,37	2,38
	13:00	7,13	4,79	2,34				1	1						2,35	2,34
	14:00	6,59	4,41	2,18				1	1						2,18	2,18
	15:00	6,12	4,32	1,80				1	1						1,81	1,79
	16:00	5,83	4,34	1,49				1	1						1,49	1,49
	17:00	6,09	4,36	1,73				1	1						1,72	1,74
	18:00	6,60	4,80	1,79				1		1					1,79	1,65
	19:00	6,95	4,73	2,22				1		1					2,22	2,23
20:00	7,51	5,13	2,38				1		1					2,37	2,39	
21:00	7,53	5,41	2,12				1		1					2,13	2,11	
22:00	6,53	4,93	1,60				1		1					1,60	1,62	
23:00	5,61	4,25	1,36						1					1,38	1,40	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης