

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Παρασκευή 10/5/2024 | | | |
|------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------|------|------|---------------------|------|--------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 6,98 | 5,61 | 1,37 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 01:00 | 6,99 | 5,42 | 1,57 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 02:00 | 6,75 | 5,48 | 1,27 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 03:00 | 5,85 | 4,02 | 1,82 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 04:00 | 5,84 | 3,46 | 2,38 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 05:00 | 6,40 | 3,85 | 2,56 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 06:00 | 6,57 | 4,00 | 2,58 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 07:00 | 6,97 | 4,40 | 2,57 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 08:00 | 7,19 | 4,60 | 2,60 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 09:00 | 7,30 | 4,73 | 2,57 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 10:00 | 7,66 | 5,18 | 2,48 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 11:00 | 8,74 | 6,23 | 2,51 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 12:00 | 8,96 | 6,37 | 2,59 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 13:00 | 8,84 | 6,23 | 2,61 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 14:00 | 8,19 | 5,58 | 2,61 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 15:00 | 8,16 | 5,55 | 2,61 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 16:00 | 7,96 | 6,78 | 1,18 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 17:00 | 8,05 | 6,87 | 1,18 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 18:00 | 7,91 | 6,73 | 1,18 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 19:00 | 7,97 | 6,79 | 1,18 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 20:00 | 7,99 | 6,81 | 1,18 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 21:00 | 7,84 | 6,66 | 1,18 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 22:00 | 6,90 | 5,72 | 1,18 | | 1 | 1 | | | | 2,65 |
| | 23:00 | 6,24 | 4,34 | 1,90 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης | | | | | | | | | |
| | | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης | | | | | | | | | |