

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 10/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	10/05/24 0:00	10,82	10,30	0,52			1	1			3,54
	10/05/24 1:00	9,89	9,59	0,30			1	1			2,61
	10/05/24 2:00	9,46	8,88	0,58			1	1			2,19
	10/05/24 3:00	9,38	8,75	0,63			1	1			2,10
	10/05/24 4:00	9,30	8,39	0,91			1	1			2,03
	10/05/24 5:00	9,34	8,20	1,14			1		1		2,07
	10/05/24 6:00	9,80	8,05	1,74			1		1		2,52
	10/05/24 7:00	10,88	8,98	1,90			1		1		3,60
	10/05/24 8:00	11,89	9,68	2,21			1		1		4,16
	10/05/24 9:00	13,02	10,59	2,43			1		1		4,56
	10/05/24 10:00	13,00	10,38	2,62					1	1	3,71
	10/05/24 11:00	13,35	10,61	2,75					1	1	4,06
	10/05/24 12:00	14,77	12,63	2,15					1	1	5,17
	10/05/24 13:00	14,72	13,03	1,68					1	1	5,15
	10/05/24 14:00	14,39	12,19	2,20					1	1	5,04
	10/05/24 15:00	13,02	10,04	2,99					1	1	3,73
	10/05/24 16:00	12,01	9,47	2,54			1		1		4,20
	10/05/24 17:00	12,28	9,26	3,02			1		1		4,30
	10/05/24 18:00	13,42	9,90	3,52			1		1		4,70
	10/05/24 19:00	14,44	10,50	3,93			1		1		5,05
10/05/24 20:00	15,59	11,07	4,53		1	1				5,46	
10/05/24 21:00	15,20	10,90	4,30		1	1				5,32	
10/05/24 22:00	13,98	10,64	3,34					1	1	4,69	
10/05/24 23:00	12,46	9,62	2,84					1	1	3,17	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.