

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Παρασκευή, 10 Μάιος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
10/5/24 0:00	84,23	68,57	15,66	0,00		1						1					1			1	1		1	23,87	23,97
10/5/24 1:00	78,57	56,89	21,68	0,00		1						1					1			1	1		1	23,59	23,54
10/5/24 2:00	74,91	52,86	22,04	0,00		1						1					1			1	1		1	22,44	22,46
10/5/24 3:00	73,27	51,40	21,88	0,00		1						1					1			1	1		1	21,82	21,96
10/5/24 4:00	73,87	52,06	21,80	0,00		1						1					1			1	1		1	22,09	22,14
10/5/24 5:00	77,11	55,05	22,07	0,00		1						1					1			1	1		1	23,07	23,08
10/5/24 6:00	83,30	58,78	24,33	0,19		1						1					1			1	1		1	26,87	26,91
10/5/24 7:00	96,00	66,76	27,54	1,70		1					1	1					1			1	1		1	29,71	29,71
10/5/24 8:00	108,54	75,88	28,24	4,42		1					1	1					1			1	1		1	32,47	32,60
10/5/24 9:00	117,53	76,03	29,79	11,71		1					1	1					1			1	1	1	1	35,22	35,24
10/5/24 10:00	122,74	71,09	34,02	17,63		1					1	1					1			1	1	1	1	36,76	36,75
10/5/24 11:00	116,54	74,11	23,97	18,46		1					1	1								1	1	1	1	30,48	29,99
10/5/24 12:00	117,17	74,76	22,17	20,24		1					1	1								1	1	1	1	29,25	29,27
10/5/24 13:00	121,88	81,23	20,94	19,71		1				1	1	1								1	1	1	1	27,64	27,39
10/5/24 14:00	123,42	82,72	22,10	18,61		1				1	1	1								1	1	1	1	29,17	29,11
10/5/24 15:00	117,06	85,04	18,89	13,13		1				1	1	1								1	1	1	1	27,91	27,93
10/5/24 16:00	115,46	94,90	12,12	8,45		1				1	1	1								1	1	1	1	28,84	28,83
10/5/24 17:00	116,15	96,08	12,36	7,70		1				1	1	1								1	1	1	1	28,91	28,95
10/5/24 18:00	117,51	101,50	10,47	5,54		1				1	1	1					1			1	1	1	1	29,00	29,03
10/5/24 19:00	118,42	104,09	13,37	0,96		1				1	1	1					1	1		1	1	1	1	29,03	29,06
10/5/24 20:00	120,61	106,80	13,81	0,00		1				1	1	1					1	1		1	1	1	1	31,90	32,02
10/5/24 21:00	113,10	108,24	4,86	0,00		1				1	1	1					1	1		1	1	1	1	25,44	25,32
10/5/24 22:00	100,97	98,86	2,11	0,00		1				1	1	1					1	1		1	1	1	1	18,08	17,94
10/5/24 23:00	91,24	90,36	0,88	0,00		1				1	1	1					1	1		1	1	1	1	11,71	11,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστέθειας ανέμου (11:00 - 19:00).