

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Σάββατο, 11 Μάιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
11/5/24 0:00	84,02	83,99	0,03	0,00		1			1	1						1	1			1	1		15,17	15,12
11/5/24 1:00	78,80	78,58	0,22	0,00		1			1	1						1	1			1	1		11,78	11,68
11/5/24 2:00	75,19	74,42	0,78	0,00		1			1	1						1	1					1	13,26	13,26
11/5/24 3:00	73,90	72,61	1,29	0,00		1			1	1						1	1					1	11,85	11,85
11/5/24 4:00	73,16	70,16	3,00	0,00		1			1	1						1	1					1	11,48	11,10
11/5/24 5:00	76,95	67,56	9,39	0,00		1			1	1			1			1	1						17,46	17,44
11/5/24 6:00	82,05	76,29	5,21	0,54		1			1	1			1			1	1						19,41	19,10
11/5/24 7:00	94,61	86,67	5,48	2,47		1			1	1						1	1			1	1		23,85	23,60
11/5/24 8:00	105,91	85,78	16,63	3,50		1			1	1						1	1			1	1		31,41	31,49
11/5/24 9:00	115,61	84,58	19,56	11,47		1			1	1						1	1			1	1		34,53	34,51
11/5/24 10:00	119,51	82,51	21,81	15,20		1			1	1						1	1			1	1		35,14	35,07
11/5/24 11:00	119,54	80,93	20,52	18,08		1			1	1						1	1			1	1		32,45	32,34
11/5/24 12:00	119,85	81,39	21,32	17,14		1			1	1						1	1			1	1		33,96	33,68
11/5/24 13:00	121,66	80,55	22,11	19,00		1			1	1						1	1			1	1		33,65	33,77
11/5/24 14:00	119,03	76,74	23,90	18,40		1			1	1						1	1			1	1		32,88	32,90
11/5/24 15:00	113,54	69,57	26,99	16,98		1			1	1						1	1					1	34,37	34,35
11/5/24 16:00	113,53	68,30	29,42	15,80		1			1	1						1	1					1	36,00	36,00
11/5/24 17:00	115,40	72,22	31,10	12,08		1			1	1						1	1					1	38,04	38,04
11/5/24 18:00	116,48	81,19	28,09	7,20		1			1	1						1	1					1	38,43	38,41
11/5/24 19:00	118,53	90,69	25,03	2,81		1			1	1						1	1			1	1		39,08	39,08
11/5/24 20:00	119,85	94,87	24,93	0,05		1			1	1						1	1			1	1		39,52	39,52
11/5/24 21:00	113,14	87,51	25,63	0,00		1			1	1						1	1			1	1		36,62	36,52
11/5/24 22:00	101,53	78,67	22,85	0,00		1			1	1						1	1			1	1		30,35	30,22
11/5/24 23:00	91,27	76,60	14,67	0,00		1			1	1			1			1	1			1			21,65	20,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 2 λόγω κακοκαιρίας (05:00-07:00).
2. Λειτουργία AEP 2 λόγω πυρκαγιάς πλησίον ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα (23:00-24:00).